

ES Prohlášení o shodě

EU Declaration of Conformity

ve smyslu zákona č.22/1997Sb. §12 odst. 4 písmena a) §13 o technických požadavcích na výrobky dále zákona č. 71/2000Sb. a NV č. 17/2003Sb. a NV č. 616/2006Sb. v platném znění

under the Acts and government regulations stated above

My: PANLUX s.r.o.
We: Kladruby 108
415 01 Teplice
IČO: 254 96 034 DIČ: CZ25496034

tímto prohlašujeme,

hereby, we declare

že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení platnost.

That below stated product, its construction and concept as well as execution being sold by us comply with appropriate basic safety government provisions. This statement cease to be valid, if the products is changed without our consent.

Název: Nouzové zářivkové svítidlo
Name: Emergency tube luminaire

Posuzovaný typ: FTI-8123-C TAURUS IP40 8W
Model no.:

Parametry: 230V, 50 Hz, příkon 8W, 3h, G5, IP40
Technical data: 230V, 50 Hz, power consumption 8W, 3h, G5, IP40

Použité harmonizované normy, národní normy a ostatní specifikace:

Harmonized norms, national norms and other specifications:

ČSN EN 60598-1:2000+A11; ČSN EN 60598-2-22:1998, ČSN EN 61000-6-3:2001,
ČSN EN 55015, ČSN EN 55022, ČSN EN 61000-3-2/3, ČSN EN 61000-6-3/2001, ČSN EN
61547 (EN 61000-4-2/3/4/5/6/11)

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.

The product is safe if used properly according to conventional safety principals and purposes for which it is constructed.

Umístění CE na výrobek: 2004

Positioning CE on product

V Teplicích 2.2.2011

Místo vydání, datum

Place, date



PANLUX s.r.o.

Kladruby 108, 415 01

DIČ: CZ25496034

Tel.: +420/417 536 816

E-mail: panlux@panlux.cz

Pavel Novákovský, ředitel
www.panlux.cz

Jméno a funkce odpovědné osoby

Name and function