

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43 Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271 E-mail: info@imq.it CCIAA Milano n° 1421712 Trib. Milano Pers. Giur. nº 159 / vol. 5 / fasc. 162 C. Fiscale/P. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EQ900

(DAT 99001715)

Visti i rapporti di prova n.:

02A9900188

Si dichiara che il seguente prodotto:

INVOLUCRI PER INSTALLAZIONE FISSA PER DISPOSITIVI DISSIPANTI POTENZA

Serie

Classificazione

Sistema di installazione Materiale della custodia

Grado di protezione

Temperatura installazione

OMNIA

quadri porta apparecchi

da incasso

isolante

IP55

T-25/+60

(Segue Descrizione Prodotti)

della Ditta: SCAME PARRE S.p.A. (1993 / 1358)
VIA COSTA ERTA 15 24020 PARRE (BG)

costruito nello stabilimento di:

(95002168) 24020 PARRE (BG)

e' stato riconosciuto conforme alle norme:

CEI 23-48 - I Ed. 1995

CEI 23-49 - I Ed. 1996

e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

ed e' autorizzato all'uso del marchio:

La presente dichiarazione potra' venire annullata secondo quanto precisato nel Regolamento in lefina di rinuncia o revoca della concessione d'uso dei marchi dell'IMQ.

Data di rilascio

17/12/99

Copia del presente documento deve essere conservata presso il luogo di produzione.

Modelli IMQ per serie: 1

Al presente documento e' unito 1 allegato

























ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43 Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271 E-mail: info@imq.it CCIAA Milano nº 1421712 Trib. Milano Pers. Giur. nº 159 / vol. 5 / fasc. 162 C. Fiscale/P. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EQ900

(Descrizione Prodotti)

INVOLUCRI PER INSTALLAZIONE FISSA PER DISPOSITIVI DISSIPANTI POTENZA

Marca	Rif. di tipo	Art./Rif. a cat.	N. mod./dimensioni	Potenza dissipabile
SCAME	572.0200	572.0200	6 mod. 160x149x72mm	10,00

L'involucro deve essere montato con il telaio art. 572.0220. Inoltre possono essere installati i seguenti accessori:

- Portella trasparente art. 572.0120; pannello cieco art. 654.0120.

Il grado di protezione 1955 e' garantito con installazione su pareti lisce ed impermeabili, costituite da plastrelle o materiali similari, senza linee di fuga.

Data di rilascio 17/12/99

pag. 1





















